

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Наро-Фоминскому городскому округу

(наименование территориального органа МЧС России)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного управления МЧС России по Московской области

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ул. Московская, д. 16, г. Наро-Фоминск, Московская область, 143300, тел. 34-3-98-01

**Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований № 59**

В период с 15 ч. 00 мин. " 05 " августа 2020 г. до 16 ч. 00 мин. " 05 " августа 2020 г. в целях организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований пожарной безопасности, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами был произведен профилактический осмотр территории общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества "РОДНИКИ" (СНТ "РОДНИКИ"), расположенного по адресу: 143323, Московская область, Наро-Фоминск город, деревня Ступино.

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

В ходе проведения профилактического мероприятия установлено, что на территории вышесказанного товарищества усматриваются нарушения требований действующего Законодательства в области пожарной безопасности, а именно:

(выявленные нарушения обязательных требований,

1. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого (огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан), не в полном объеме оборудованы противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей), при этом пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп (Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123) ст. 4, 5, 6, 68; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ) п. 16; СП 8.13130.2009 п. 4.1, п.9.11; СНиП 2.04.02-84* п. 9.27; п. 9.30);
2. Отсутствуют подъезды к пожарным водоемам (резервуарам) с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (ФЗ №123 ст.4,5,6, 90, Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года Правила противопожарного режима в РФ (далее ППР в РФ) п. 75; СП 8.13130.2009 п. 9.4);
3. У водоисточников (резервуаров), а также по направлению к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На указателях должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника (Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123) ст. 4, 5, 6, 68; Свод правил СП 8.13130.2009 п. 8.6);
4. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря на территории не оборудованы пожарные щиты. Требуемое количество пожарных щитов для территорий определяется в соответствии с приложением № 5; Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ п.481);
5. Правообладателями земельных участков, расположенными в границах территории